

VOORSCHRIFTEN KERSTBOOMVERBRANDING

Organisatoren moeten onderstaande veiligheidsvoorschriften naleven. Dit document maakt integraal deel uit van de toelating die je hebt verkregen.

1. PREVENTIE

- Op basis van het inplantingsplan dat je indiende, zal de noodplanambtenaar het veiligheidsaspect evalueren.
- De verantwoordelijke van de organisatie moet over een telefoontoestel beschikken om in noodgevallen onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen.
- In de veiligheidszone moeten minstens 3 blustoestellen Benor voorhanden zijn. De blustoestellen moeten gekeurd zijn; het keuringsbewijs mag maximaal 1 jaar oud zijn. De blustoestellen moeten van het type poeder ABC van minimaal 6 kg (1 bluseenheid).

2. BEHEER

- Het vuur moet onder permanente bewaking staan.
- Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.
- Naarmate de aanvoer van kerstbomen kan de hittestraling te intensief worden. In dit geval moet je wachttijden inlassen.
- Na afloop moet de organisator een nazicht uitvoeren en ervoor zorgen dat de resten volledig geblust zijn en nadien afdekt met zand of aarde.

3. PLAATSING

- De voorraad brandhout/brandstof moet zich op voldoende afstand en wind opwaarts van de vuurhaard bevinden.
- Er mogen geen verbrandingen gebeuren in woonzones.
- De verbranding vindt steeds zo ver mogelijk van gebouwen plaats. Wettelijk gezien mogen geen verbrandingen plaats hebben op een afstand van minder dan 25 meter van huizen, gebouwen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stromijten of plaatsen waar gras te drogen is gelegd.
- De verbrandingszone bevindt zich op een zandbodem en moet duidelijk zichtbaar worden afgebakend.
- Een veiligheidszone wordt gevormd rondom de verbrandingszone en moet een oppervlakte hebben welke in verhouding staat met de omvang van de brandstapel. Zorg er voor dat deze zone voldoende groot is. Deze veiligheidszone moet ook zichtbaar worden afgebakend (vb. met nadarhekken) en is enkel toegankelijk voor medewerkers van de organisatie. Enkel deze personen zullen de kersbomen in ontvangst nemen en op de brandstapel gooien.

4. WEERTYPE

- Bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort of 38 km per uur moeten verbrandingen worden afgelast.
- Ook bij windstil of mistig weer worden best geen vuren ontstoken gezien de rookgassen in deze gevallen blijven hangen.
- De windrichting mag de rookpluim niet over bedrijventerreinen en/of verkavelingen drijven.

5. VRAGEN?

Neem contact op met de noodplanambtenaar: 02 451 69 06 of cindy.vanbellingen@dilbeek.be